

В отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Информация

о работе по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Согласно Предписания № 19/1/1 от 26.02.2020 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 22 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

1. По п. 1 «Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчётным числом учащихся более 15 человек должно быть не менее 0,9 м (кабинет 01 технология)» – заключён договор по установке двери.

2. По 2 и п.3 «Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек (эвакуационный выход по левым лестничным маршем, эвакуационный выход по левым лестничным маршем)» – заключён договор с ООО «Судебный экспертно-оценочный центр «Регион-25» для оценки возможности увеличения проемов выходов.

3. По п. 5-п.18, п.20-п.22, касаемых нарушений системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в настоящее время проводятся работы по замене системы АПС.

4. П.19. « При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных ах (в том числе проходах, коридорах, тамбурах, на гелереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проёмах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов (гимнастический зал) – нарушение исправлено, препятствие устранено.

Директор МБОУ СОШ № 22



С.А. Машоха